




СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ПО АКУСТИЧЕСКИМ И ВИБРАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
Государственный Реестр ГОСТ Р № РОСС RU.0001.030006

– ВИБРОАКУСТИКА –

С Е Р Т И Ф И К А Т

СООТВЕТСТВИЯ № 030006.024 / 453 - 13



Зарегистрирован в реестре Системы «25» февраля 2013 г.

Действителен до «25» февраля 2016 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

идентифицированная продукция _____

Звукоизоляционный вязкоэластичный полимерный материал «Звукоизол ВЭМ 55»

наименование, тип

вид, марка

размер партии

соответствует требованиям следующих нормативных документов ГОСТ 27296 «Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерений»

и СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума» (Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003) и обеспечивает индекс изоляции воздушного шума $R_w = 32$ дБ

Изготовитель (продавец) Общество с ограниченной ответственностью «Техпоставка»

наименование

(ООО «Техпоставка»). Юридический адрес: 109341, г.Москва, ул. Люблинская, дом 151;

Фактический адрес: 119501, г.Москва, ул. Веерная, дом 30, корпус 4, офис 19

документы о стабильности производства

М.П.



Образец (образцы) продукции испытан(ы):

Наименование испытательной лаборатории	№ протокола испытаний, дата утверждения	Регистрационный № испытательной лабор. в Госреестре (Системе)
<p>Лаборатория акустических измерений НИИСФ РААСН Локомотивный проезд, 21 Москва, 127238, Россия</p>	<p>№ 453-002-13 от 25.02.2013 г.</p>	<p>РОСС RU.0001 030006.002</p>

Изготовитель (продавец) обязан обеспечить соответствие продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он аннулируется Органом по сертификации, выдавшим сертификат.



Руководитель Органа, выдавшего сертификат


_____ подпись

И.Л.Шубин

инициалы, фамилия

М. П.

_____ подпись

Продлен до “ ” 20__ г.

М. П.

_____ подпись

Продлен до “ ” 20__ г.

